



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° T 00002 / 60056184

Délivrée à:
Delivered to:

COOPER MENVIER S.A.S.

ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII, -
63200 RIOM - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

2019BA

2068BA

Produit:
Product:

BAES D'EVACUATION A INCANDESCENCE
BAES OF EVACUATION WITH INCANDESCENCE

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

LUMINOX

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

STD 65 C code 10102

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP 42 - IK 07 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50-60
Flux lumineux : 45 lm à 1 h

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,7 Ah - SAFT 5VTCs HC
Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,7 Ah - SANYO 5KR-SCH
Lampes de secours : 2 x 6 V / 0,45 A - E10
Veille : 1 x 12 V / 3 W - E10 ou LED STD 12 V / 30 mA - E10
(Ajout de nouveaux accumulateurs - Maintien de la licence T 01001/60056184)

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2005, NF EN 60598-2-22:2003, NF C 71-800:2000

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essais LCIE n° 60056184-556817D et E - 60021381-514495A et B - 19659020 + Avenant n° 1 - 19559010/1 + Avenant n° 1 - 19559060 - 35562020/11

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancel and replaces (if necessary):

Licence n° T 00002 / 60030747 du 2005.03.07

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.


Fontenay-aux-Roses, 2007-05-22

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Michel BRENON
Responsable de la Certification



LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15.745.984
RCS Nanterre B 408 068 174