



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



Performance « SATI »

LCIE N° T 01130 / 574347

Délivrée à:  
*Delivered to:*

**COOPER**

ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII, -  
63200 RIOM - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory :*

**2019BA**

**2068BA**

Produit:  
*Product:*

BAES D'EVACUATION A INCANDESCENCE  
*BAES OF EVACUATION WITH INCANDESCENCE*

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):*

**LUMINOX**

Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:*

UNILED 45 - 10679

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:*

Classe II - IP42 - IK07 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50-60  
Flux lumineux : 45 lm à 1 h

Informations complémentaires:  
*Additional informations:*

Accumulateurs : Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,7 Ah - SAFT 5VTCs HC  
Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,7 Ah - SANYO 5KR-SCH  
Ni-Cd 6 V / 1,7 Ah - SAFT 5VNTCS

Lampes de secours : 2 x ES 6V/2,7 W - E10

Lampes de veille : 1 led

Remplacement lampe incandescente par une led et modification référence

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2005 +A1:2007, NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003, NF  
C 71-800:2000, NF C 71-820:1999

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:*

Rapports d'essais n° LCIE 60056184-556817N/O/P - 6002 1381-  
514495A/B - 31257020A/B/C / 38798020 / 80067-568567N/O/P - 83835-  
574346 A/B

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):*

Licence n° T 01130 / 573432 du 2008-08-05

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 2008-09-04

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE  
*By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE*

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

**Michel BRENON**

Directeur de la Certification

Certification Manager

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



LCIE 33, av du Général Leclerc  
Laboratoire Central BP 8  
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr

Société par actions  
au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre 408 363 174  
RCS Nanterre 408 363 174