



# CERTIFICAT

NATURE ET DATE DE LA DECISION
RECONDUCTION
N° 02/10.02 du 01/01/2008

La Société :  
**MADICOB**  
4, Avenue du Parc  
B.P. 108  
95103 ARGENTEUIL CEDEX  
Titulaire n° 02

DATE DE FIN DE VALIDITE
31/12/2010

Pour son usine de :  
91670 - ANGERVILLE

Correspondant CNMIS SAS
Isabelle PELLET : Tél. 01.53.89.00.52

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Types de produits :	DAC / DCM à relâchement de câble acier
---------------------	--

## Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.

**Identification des produits :****DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	TREUIL DCM / DAC MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	3040-15 / 3040-16
<b>Option</b>	N° 1 et 2
<b>Module</b>	sans module

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsionnel et à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	TREUIL DCM / DAC MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	3040-15 / 3040-16 / 3040-17 / 3040-18
<b>Option</b>	N° 1 - 2 - 3 et 4
<b>Module</b>	MOD-TR1 (3042) – MOD-TR2 (3043) – MOD-TR3 (3044) – MOD-TR4 (3045)

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	TREUIL DCM / DAC MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	3040-15 / 3040-16 / 3040-17 / 3040-18
<b>Option</b>	N° 1 - 2 - 3 et 4
<b>Module</b>	MOD-TR5 (3041)

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique/pneumatique et à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	TREUIL DCM / DAC MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	3040-15 / 3040-16 / 3040-17 / 3040-18
<b>Option</b>	N° 1 - 2 - 3 et 4
<b>Module</b>	MOD-TR1 (3042) – MOD-TR2 (3043) – MOD-TR3 (3044) – MOD-TR4 (3045) – MOD-TR5 (3041)

**INTITULE DES OPTIONS**

<b>Option N° 1 :</b>	Enveloppe de couleur beige
<b>Option N° 2 :</b>	Enveloppe de couleur rouge
<b>Option N° 3 :</b>	Avec levier en façade et enveloppe de couleur beige
<b>Option N° 4 :</b>	Avec levier en façade et enveloppe de couleur rouge

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :


- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 196,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 196.

Il n'engage en aucun cas ni AFAQ AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2010 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFAQ AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 196.

Ce certificat est composé de 2 pages.

Pour AFAQ AFNOR Certification,  
le Directeur Général Délégué  
Jacques BESLIN



Pour le CNMIS SAS,  
le Président  
Lucien COLETTA



LA SECURITE CERTIFIEE